

ANEXO 2

EN SAN CRISTOBAL

Mantenimientos diversos y adquisición e instalaciones

- Con la finalidad de medir correctamente los parámetros de los grupos electrógenos No. 1, 3, 4, se instaló el módulo de control EMCP II +.
- En el tablero de piso para el grupo electrógeno No 02, se reemplazó el breaker de protección de este grupo electrógeno.
- Se realizó la sincronización y la respectiva repartición de carga entre los grupos de marca Caterpillar.
- Se adquirió una tarjeta de sincronismo para la unidad No 09, con la finalidad de repartir la carga entre los grupos existentes.
- Se realizó la readecuación del grupo electrógeno No 09 de marca Caterpillar, modelo 3516, de serie GZX00124, lo que permitirá realizar correctamente los mantenimientos en el grupo, además de la construcción de dos puertas y sus respectivas barandas.
- Se adquirió un torque hidráulico.

En lo que se refiere al parque automotor:

- Se realizó el mantenimiento al vehículo de marca: Mitsubishi, modelo: FE519BNSLNRA, No de Motor: 4D34J50567, Chasis JL6AMB6H83K003441, arreglo del balde metálico, cabina, chequeo del motor.
- Se cumplió con el mantenimiento al vehículo de marca Mitsubishi, modelo FE519BNSLNRA tipo Camión, año 2004, número de motor 4D34J50118, chasis No JLA6AMB6H23K003418 perteneciente al área de distribución, reparación del sistema de frenos, sistema de suspensión, chequeo del motor ABC.
- Se realizó la adquisición de neumáticos (llantas-tubos)
- En el vehículo de marca Internacional, modelo: 4.400-6x4 tipo Tanquero, con motor No 531HM2U1444357 CON CHASIS No 3HAMSADR34L671029, se efectuaron diversos trabajos como: instalación del sistema de escape, cambio de repuestos en la dirección hidráulica y cambio de bomba de combustible.
- Se ejecutó el mantenimiento al vehículo de marca: CHEVROLET, modelo LUV D-MAX Tipo: CAMIONETA, No de motor: 4JH1355300, el mismo que pertenece al área de Dirección Técnica, chequeo de la caja de cambio, reemplazo de elementos de suspensión, se realizó un ABC al motor, limpieza del tanque de combustible
- Arreglo del sistema eléctrico al vehículo de marca: CHEVROLET, modelo NPR71L, Tipo: CAMIÓN, No de motor: 228440, el mismo que pertenece al área de distribución.

- Mantenimiento de los vehículos tipo moto de marca Honda perteneciente al área administrativa, y que pertenecen al señores bodeguero, conserje
- Arreglo de todo el sistema eléctrico del vehículo de marca Toyota, modelo Stout No de motor 4Y026909, este vehículo pertenece al aérea de distribución
- Se realizó la adquisición de un martillo hidráulico.
- Adquisición e instalación de los aires acondicionados en el Edificio de la matriz, en construcción.
- Adquisición de materiales para construir una bodega provisional en la central térmica de San Cristóbal.
- Cambio de baterías en los reconectores.

EN SANTA CRUZ

Mantenimientos diversos y adquisición e instalaciones

- Así mismo a la unidad No 7 se cambio el Breaker de protección de este grupo electrógenos
- Para los grupos electrógenos se realizo la adquisición e instalación de las baterías
- Cambio de baterías en los reconectores
- Reparación de alternadores

En lo que se refiere al parque automotor:

- Se realizó el mantenimiento al vehículo de marca: Mitsubishi, modelo: CANTER 2.7 TON, tipo: CAMION, No de Motor: 4D34J50575, que pertenece al área de distribución de la Agencia Santa Cruz.
- Se realizó la adquisición de los neumáticos (llantas-tubos)

EN ISABELA

Mantenimientos diversos y adquisición e instalaciones

- En la unidad No 4 se realizó el cambio del generador.
- En la unidad No 5 se encuentra habilitado todo el grupo electrógeno
- Para los grupos electrógenos se realizo la adquisición e instalación de las baterías

En lo que se refiere a los vehículos:

Se realizaron los siguientes trabajos:

- Mantenimiento integral al vehículo de marca: Mitsubishi, modelo: Canter 2.7 Ton, No de Motor 4D34J50659, Chasis JL6AMB6H13K003443, se arregló el balde metálico, cabina y se realizó el chequeo del motor.
- Construcción de canaletas en la casa de máquinas.
- Instalación de dos medidores de flujo de combustible

EN FLOREANA

Mantenimientos diversos y adquisición e instalaciones

- Adquisición de herramientas y equipo compresor
- Adquisición de repuestos para los grupos electrógenos

EN TODAS LAS CENTRALES SE REALIZO

Adquisición de:

- Repuestos, para manteamientos correctivos y preventivos de los grupos electrógenos
- Filtros (aceite, combustibles, primarios)
- Aceite
- Combustible (diesel)
- Materiales para mantenimientos de casa de maquinas-grupos electrógenos
- Grasas
- Los vehículos
- Aceite para los motores
- Aceite para cajas de cambios
- Aceite para las coronas
- Filtros de aceite, combustible
- En los vehículos que transportan combustibles se realizó las respectivas calibraciones, así como también la cubicación con varilla de aforo