Ubicaci· n del Proyecto:

Provincia de Gal§pagos, cant· n Isabela
Sector Cerro Grande

Punto de Arranque 4
Sector Cerro Grande

P1e
1CDTe+1CRT;
1EDe+1ER

1F2A

25635

25634

Coordenadas
x: -621176.3609
y: 9907073.4091

CO0-0B1x2(2)
92m

P2
1CPT;1EP

CO0-0B1x2(2)
89m

P3
1CPT;1EP

CO0-0B1x2(2)
89m

P4
1CRT;1ER

1F2A

1A10

%CDV M.V 0.01

Máximo Mendoza
Casa a 250m

SIMBOLOGÊA

Proyectado	Existente	Descripci- n
		POSTE DE HORMIGÊ N ARMADO
		POSTE DE MADERA
		POSTE DE FIBRA DE VIDRIO
		POSTE METALICO
		(F: Forma geom®trica del poste "C, R, H", n: Altura del poste)
		LUMINARIA TIPO DE LED
		LUMINARIA DE SODIO
		LUMINARIA DE SODIO
		(n: Potencia, C: Control "A: Autocontrolada, P: controlada por hilo piloto", N: Nivel de Potencia "C: nivel de potencia constante, D: Doble nivel de potencia")
		TRANSFORMADOR MONOFÊSICO EN POSTE
		TRANSFORMADOR TRIFÊSICO EN POSTE
		TRANSFORMADOR MONOFASICO PADMOUNTED
		(P: TIPO DE PROTECCIÊN: "C: Convencional, A: Autoprotegido ", n: POTENCIA)
		TENSOR A TIERRA DOBLE
		TENSOR A TIERRA SIMPLE EN BAJO VOLTAJE
		TENSOR A TIERRA SIMPLE EN MEDIO VOLTAJE
		TENSOR A POSTE DOBLE
		TENSOR A POSTE SIMPLE EN MEDIO VOLTAJE
		TENSOR A POSTE SIMPLE EN BAJO VOLTAJE
		TENSOR FAROL DOBLE
		TENSOR FAROL SIMPLE EN MEDIO VOLTAJE
		TENSOR FAROL SIMPLE EN BAJO VOLTAJE
		LÊNEA DE MEDIO VOLTAJE
		LÊNEA DE BAJO VOLTAJE
		ACOMETIDA
		SECCIONADOR mF FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO,
		SECCIONADOR mF DE CUCHILLA UNIPOLAR CON DISPOSITIVO ROMPE ARCO
		SECCIONADOR mF FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO CON DISPOSITIVO ROMPE ARCO
		n A (m: N®mero de fases, n amperaje)
		AMORTIGUADOR FASES Y NEUTRO
		DESCARGADOR
		PUNTO DE CARGA

EMPRESA ELÊCTRICA PROVINCIAL GALÊPAGOS S.A.

ELECGALAPAGOS S.A.

ANEXO:4

EXPANSIÓN DE LAS REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE M.V Y B.V DEL SECTOR
CERRO GRANDE- ISLA ISABELA
REDES PROYECTADAS

DIBUJADO POR : ING. ISRAEL VERDUGO	PLANO: 4 DE 4
REVISADO POR : ING. ISRAEL VERDUGO	APROBADO: ING. RENE CHUMBI JEFE DE PLANIFICACION
FECHA: MAYO/2019	ESCALA: LA INDICADA