

ACTA DE APERTURA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

LPN N. ° BIDIII-RSND-EEPGSA-BI-OB-001 / 2021

PARA LA “ADQUISICIÓN DE SIETE RECONECTADORES Y SIETE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELEGALÁPAGOS”

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, provincia de Galápagos, siendo las 08H35 (hora de Galápagos), del día lunes 26 de julio de 2021, luego de terminada la fecha de preguntas y respuestas establecidas en el calendario del Pliego de Licitación; se informa que se ha recibido a través del correo electrónico fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec, la Comisión Técnica delegada por la Máxima Autoridad nombrado mediante **Resolución No-PE-073-2021** de fecha 22 de junio de 2021, y enmarcado dentro de las Políticas establecidas por Banco Interamericano de Desarrollo BID mediante el Contrato de Prestamos No-3710/OC-EC y 3711/KI-EC, dentro del proceso signado con el Código **No- BIDIII-RSND-EEPGSA-BI-OB-001** correspondiente a la **“ADQUISICIÓN DE SIETE RECONECTADORES Y SIETE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELEGALÁPAGOS”**; manifiesta lo siguiente:

El día jueves 22 de julio de 2021, se recibe un correo electrónico por parte del proveedor Mirian Orbea de la empresa AMK Tecnología Evolutiva, donde realizo la siguiente consulta sobre le presente proceso:

Preguntas efectuadas:

Pregunta 1. - En la página 24 sección 21, Garantía de Mantenimiento de la Oferta, literal (a) del pliego, señala (a opción del Oferente, adoptar la forma de una carta de crédito, o una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza emitida por una aseguradora).

Por lo que solicito de manera atenta y respetuosa me ayude confirmando cual es el porcentaje o monto de dicha garantía y el número de RUC de la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS a quien va dirigida la garantía.

Respuestas realizadas:

Respuesta 1. – De acuerdo a lo indicado en el llamado a licitación en el literal 7: “7. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona a la dirección indicada al final de este Llamado a la hora y fecha señalada en el cronograma

ACTA DE APERTURA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

LPN N. ° BIDIII-RSND-EEPGSA-BI-OB-001 / 2021

PARA LA "ADQUISICIÓN DE SIETE RECONECTADORES Y SIETE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELEGALÁPAGOS"

publicado. Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una "Garantía de Mantenimiento de la Oferta", por una Declaración de Mantenimiento."; por lo tanto, la garantía de mantenimiento de la oferta se verificará, solo con la presentación de la declaración de mantenimiento de la oferta, la misma que se encuentra en el formulario de la página 63 del DDL.

RUC de Elecgalápagos: 0991500006001

El día jueves 22 y viernes 23 de julio de 2021, se recibe correos electrónicos por parte del proveedor Ing. Eduardo Ortega Vega, donde realizo las siguientes consultas sobre le presente proceso:

Preguntas efectuadas:

Pregunta 1. - En función de los lineamientos BID, favor su ayuda con la aclaración de los siguientes puntos para el proceso, en lo relacionado a las especificaciones técnicas del reconector solicitado:

Ítem	Parámetro	Especificación solicitada	ACLARACIÓN TECNICA
41	Fuentes de alimentación auxiliares para equipos de comunicaciones adicionales	12 VDC, 24VDC, 48VDC, con respaldo de baterías para 48 horas continuas. Conexión con bornera doble (+/-) exclusiva y claramente identificable	Los reconectores desde fábrica por diseño otorgan un solo nivel de tensión en VOLTAJE DC (12VDC generalmente); aclarar si al Licitarse estos productos únicamente se puede presentar con la salida original de voltaje de fábrica, ya que, al solicitar varios tipos de salida de voltaje en DC, debe adicionar un transformador para el resto de salidas en VDC por parte de la Contratante dependiendo su aplicación

Pregunta 2. - En función de los lineamientos BID, favor su ayuda con la aclaración de los siguientes puntos para el proceso, en lo relacionado a las especificaciones técnicas del reconector solicitado:

AF.CG.741.FO.11

ACTA DE APERTURA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

LPN N. ° BIDIII-RSND-EEPGSA-BI-OB-001 / 2021

PARA LA "ADQUISICIÓN DE SIETE RECONECTADORES Y SIETE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELEGALÁPAGOS"

EN LA PARTE DE LAS BASES CONTRACTUALES EN EL "2 Formulario Creación Necesidad SOCE Creación Necesidad BID III", conforme a la pantalla adjunta se tiene las siguientes consultas:

8. OBJETIVO
<u>ADQUISICIÓN DE SIETE RECONECTADORES Y SIETE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELEGALÁPAGOS.</u>
9. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL REQUERIMIENTO
Con la adquisición de los reconectadores y su posterior instalación se mejorará la calidad del servicio eléctrico a los habitantes, puesto que los tiempos de desconexión se disminuirían, así como se tendrá la opción de transferir carga desde una alimentador a otro, evitando desconexión por mantenimientos programados.

EN BASE A LA CREACIÓN DE LA NECESIDAD (únicamente adquisición de bienes); ACLARAR LO SIGUIENTE EN REFERENCIA A LOS "Pliego BIDIII-RSND-EEPGSA-BI-OB-001":


- 1.- Pliego BIDIII-RSND-EEPGSA-BI-OB-001 HOJA 77, ÍTEM: # 45 - Seis protectores de pájaros: Confirmar que no aplicaría
- 2.- Pliego BIDIII-RSND-EEPGSA-BI-OB-001 HOJA 77, ÍTEM: # 47 - Integración al sistema de automatización que es objeto de la contratación: Confirmar que no aplicaría
- 3.- Pliego BIDIII-RSND-EEPGSA-BI-OB-001 HOJA 77, ÍTEM: # 49 - Montaje y pruebas en servicio del sistema de control: Confirmar que no aplicaría

Respuestas realizadas:

Respuesta 1. – En relación a la consulta, el voltaje de las fuentes de alimentación auxiliares para equipos de comunicaciones adicionales se debe considerar, el voltaje que el equipo presenta de fábrica, y puede ser cualquiera de los 3 valores: 12 VDC, 24VDC, 48VDC.

Respuesta 2. –

- Se requieren seis protectores de pájaros por equipo que se indica en el ítem 45.
- El ítem 47, se refiere a los temas de capacitación a impartirse al personal técnico designado por ELEGALÁPAGOS, por lo tanto, "La integración al sistema de automatización", se refiere a un tema que se debe impartir en el curso de capacitación.



ACTA DE APERTURA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

LPN N. ° BIDIII-RSND-EEPGSA-BI-OB-001 / 2021

PARA LA "ADQUISICIÓN DE SIETE RECONECTADORES Y SIETE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE EIECGALÁPAGOS"

• El ítem 49, "Montaje y pruebas en servicio del sistema de control", no aplica en vista que, el objeto de la contratación se refiere solo a la adquisición de bienes.

Para constancia de lo actuado, la Comisión Técnica delegada de la Máxima Autoridad se ratifica en el total contenido de la presente acta.

Puerto Baquerizo Moreno, 26 de julio de 2021

Nombres Y Apellidos	Cargo	Función en la Comisión Técnica	Firma
Raúl Alfonso Ruíz Ruíz	Director Técnico	Profesional designado por la máxima Autoridad, quien lo presidirá	
Ing. Diana Azucena Ramírez Castillo	Analista de la Calidad de la Energía y Pérdidas	Delegado del Titular del área requirente	
Ing. Penélope Marlith Jaramillo De Mora	Jefe de Sección Control e Instrumentación	Profesional a fin del objeto de la contratación	
Dr. Jacinto Aguilera Parreño	Asesor Legal	Miembro de la Comisión Técnica con voz, pero sin Voto	