

**ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES**

**BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002**

**Para la: "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"**

Puerto Baquerizo Moreno, 12 de enero de 2017

Señor Ingeniero  
**Wilson Marcayata C.**  
Presente.-

De mi consideración:

En relación al proceso de contratación signado con el código **BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002**, cuyo objeto es la "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ", la Comisión técnica, luego de haber examinado detenidamente consultas y enmarcados dentro del Cronograma establecido en los respectivos Pliegos manifiesta lo siguiente:

**Pregunta 1.-** En la hoja de rubros no se especifica obra civil, por lo tanto se entiende que este rubro está ejecutado, y en caso de ser requerido algún trabajo adicional en la ductería existente, como destapes de las mismas, el trabajo sería coordinado con la Elecgalapagos?

**Respuesta.-** La obra civil en cuanto a ductería y cajas está ejecutada, si existiera un trabajo adicional, este será coordinado por ELEGALAPAGOS.

**Pregunta 2.-** Los soterramientos en el Archipiélago siempre se ha realizado con conductores de aluminio, por lo tanto se aceptaría el uso de conductores de aluminio? De esta manera se evitaría el sulfata miento con los conductores existentes.

**Respuesta.-** No se acepta, remítase a las especificaciones técnicas del pliego.

**Pregunta 3.-** La obra civil correspondiente al retiro de postes existentes (relleno de huecos), se entiende que será a cargo de Elecgalapagos o Municipio de Santa Cruz. Por favor confirmar.

**Respuesta.-** Este trabajo será coordinado por ELEGALAPAGOS.



Ing. Cesar Patiño Román  
DIRECTOR TÉCNICO  
PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA