

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002

Para la: "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, provincia de Galápagos, siendo las 10H15 (hora de Galápagos), del día jueves 12 de enero de 2017, luego de recibidas algunas consultas realizadas por medio del correo electrónico proyectos.eiecgapagos@iecgapagos.com.ec, la Comisión Técnica delegada mediante Resolución PE-LPN-104-2016, y enmarcada dentro del Cronograma establecido en los respectivos Pliegos, procese a la revisión de las respectivas preguntas y su inmediatas respuestas y aclaraciones a cada oferente que ha realizado sus consultas por medio del correo electrónico antes detallado.

Pregunta 1.- En la hoja de rubros no se especifica obra civil, por lo tanto se entiende que este rubro está ejecutado, y en caso de ser requerido algún trabajo adicional en la ductería existente, como destapes de las mismas, el trabajo sería coordinado con la Eiecgapagos?

Respuesta.- La obra civil en cuanto a ductería y cajas está ejecutada, si existiera un trabajo adicional, este será coordinado por EIECGALAPAGOS.

Pregunta 2.- Los soterramientos en el Archipiélago siempre se ha realizado con conductores de aluminio, por lo tanto se aceptaría el uso de conductores de aluminio? De esta manera se evitaría el sulfata miento con los conductores existentes.

Respuesta.- No se acepta, remítase a las especificaciones técnicas del pliego.

Pregunta 3.- La obra civil correspondiente al retiro de postes existentes (relleno de huecos), se entiende que será a cargo de Eiecgapagos o Municipio de Santa Cruz. Por favor confirmar.

Respuesta.- Este trabajo será coordinado por EIECGALAPAGOS.

Puerto Baquerizo Moreno, 12 de enero de 2017



Ing. Cesar Patiño Román
DIRECTOR TÉCNICO
PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Roberto Robles Rivadeneira
JEFE DISTRIBUCIÓN AGENCIA SANTA CRUZ
MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002

**Para la: "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL
SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"**



Ing. Ronald Guerrero Hinojosa
JEFE DE DISTRIBUCIÓN (E)
MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA



Sr. Fabrizio Pallo Saca
RESPONSABLE COMPRAS
SECRETARIO COMISIÓN TÉCNICA