

3288
Cm al Municipal
2013905298
Camel



ORDEN DE INSTALACION

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 29/08/17 11:25

Responsable:

No. Solicitud: 14213

No. Trámite: 26317

CODIGO: 21169

Oficina: SANTA CRUZ

Tipo de Solicitud: REUBICACION MEDIDOR

Empresa: GOB. AUT. DE LA PROV. MUNICIPAL

Siglas: DE SANTA CRUZ

Contrato: 90

UBICACION

Provincia: GALAPAGOS

Cantón: SANTA CRUZ

Parroquia: PUERTO AYORA

Calle: BARRANCO

Intersección: FRAGATA

No: 27- 0

Ubicación: BARRIO PAMPAS COLORADAS

Manzana: 27

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio: BAJA TENSION MONOFASICO 2 HILOS

Sistema de Medición:

Uso de Energía: ENTIDADES OFICIALES BAJA TENSION

Uso del Inmueble: ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO

Censo de carga: 0

Ubicación Medidor: PARED FRONTAL

Tipo de Acometida: SUBTERRANEA

Tipo de Red: SUBTERRANEA

Poste: 0

Clase de Red: DEFINITIVA

Material de Red: AL

Medidor Actual: E HOL 2013905298

Calibre de Red: 2x4(4)

Medidor Anterior:

Ruta de Lectura: 0 0 1100

Medidor Posterior:

Material

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

E MULTIPLEX.ALU.ANTIHURTO.ASC 2X4+4AWG.600 V	60.00	0.00	60
--	-------	------	----

SELLOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG	1.00	0.00	1
---	------	------	---

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	1
--	------	------	---

CONDUCTOR DE ALUMINIO ASC DUPLEX 2 X 4 AWG	60.00	0.00	60
--	-------	------	----

BASE SOCKET CLASE 200, 7 TERMINALES	1.00	0.00	1
-------------------------------------	------	------	---

MEDID.ELECT.CL.200 4H,120/480 FORM 16S,TIPO SOCK.	1.00	0.00	1
---	------	------	---

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

052526154

052526153

Personal: ccastillo@gadsantacruz.gob.ec

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se reubica el medidor trifásico (nuevo) #10409112
a la poste frontal del camión Hummer se alimenta de un Poesembles 3X5+50mm²
del poste de potencia AL2 al medidor trifásico nuevo y se retira el
trifásico medidor marca Holley con lectura 10043 kWh dejando alimentado
120-480V

Instalado por:

Ing Eduardo Ortega

Fecha:

08/09/17

Hora:

8am



ORDEN DE INSTALACION

3289
#1
gad
municipal

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 29/08/17 14:04

Responsable:

No. Solicitud: 14215

No. Trámite.....: 26320

CODIGO.....: 21173

Oficina..... SANTA CRUZ

Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES MEJORA.

Empresa : GAD MUNICIPAL SANTA CRUZ

Siglas :

Contrato: 93

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS

Cantón..... SANTA CRUZ

Parroquia..... PUERTO AYORA

Calle..... BALTRA

No: 23- 0

Intersección.. ESTACION BOMBEROS

Urbanización.. BARRIO PAMPAS COLORADAS

Manzana..... 23

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION BIFASICO 3 HILOS

Sistema de Medición.....

Uso de Energía..... ENTIDAD OFICIAL BT CON DEMANDA

Uso del Inmueble..... ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO

Censo de carga..... 0

Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL

Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA

Tipo de Red..... SUBTERRANEA

Poste..... 0

Clase de Red..... DEFINITIVA

Material de Red..... AL

Calibre de Red..... 2x4(4)

Medidor Anterior.....

Ruta de Lectura..... 0 0 1300

Medidor Posterior.....

Material

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR

1.00 0.00

SELLOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG

1.00 0.00

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00 0.00

----- TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS -----

052526154

Personal ccastillo@gadsantacruz.gob.ec

2-2

B-35065
A-10837

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se realizó la conexión de fases, neutro y tierra en el mismo medidor # 2013905296 con lectura 23863 kWh con voltaje 121/210V (medidor trifásico)

Instalado por: ing Eduardo Ortega

Fecha:

06-09-17

Hora:

3:30pm

62002

21
3290



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 01/09/17 15:25

Responsable:

No. Solicitud: 14217

No. Trámite: 26324

CODIGO: 3004041

Oficina: SANTA CRUZ

Tipo de Solicitud: CAMBIO DE MEDIDOR

Empresa: GAD MUNICIPAL SANTA CRUZ

Siglas:

Contrato: 308

UBICACION

Provincia: GALAPAGOS

Cantón: SANTA CRUZ

Parroquia: PUERTO AYORA

Calle: BALTRA

No: 23- 0

sección: ESTACION BOMBEROS

Urbanización: BARRIO PAMPAS COLORADAS

Manzana: 23

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio: BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS

Sistema de Medición:

Uso de Energía: ENTIDADES OFICIALES BAJA TENSION

Uso del Inmueble: ENTIDAD MUNICIPAL

Censo de carga: 0

Ubicación Medidor: PARED FRONTAL

Tipo de Acometida: SUBTERRANEA

Tipo de Red: SUBTERRANEA

Poste: 0

Clase de Red: DEFINITIVA

Material de Red: AL

Medidor Actual: E RIS 111932

Calibre de Red: 2x4(4)

Ruta de Lectura: 0 0 1500

Medidor Anterior:

Medidor Posterior:

Material

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR

1.00 0.00

SELLOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG

1.00 0.00

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00 0.00

INTERRUPTOR SOBREPUESTO DE 50 AMP.1 POLO

2.00 0.00

CONDUCTOR AISLADO TIPO THHN CU # 8 7 HILOS, 600V.

1.00 0.00

MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A

1.00 0.00

BREAKER DE 2 POLOS 50AMP TIPO RIEL DIN

1.00 0.00

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

052526154

Personal

ccastillo@gadsantacruz.gob.ec

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se realizó el cambio del medidor 111932 con lectura 50127 kWh y se instaló el nuevo medidor 1001443977 con voltaje 127-220V al interruptor sobrepuesto de 50 AMP nueva fleja y tampoco dio la boleta

Instalado por:

Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

07/09/17

Hora:

8:00 am



ORDEN DE INSTALACIÓN

3291
#68

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 30/08/17 16:31

Responsable:

No. Solicitud: 14226

Oficina..... SANTA CRUZ

No. Trámite..... 26350

Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR

CODIGO..... 24950

Apellidos y Nombres : RAMON ALDAZ MARIA EDILMA

Contrato: 0

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS

Cantón..... SANTA CRUZ

Parroquia..... PUERTO AYORA

Calle..... BALTRA

No: 53- 0

Intersección.. ISABELA

Urbanización.: BARRIO PAMPAS COLORADAS

Manzana..... 53

DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 2 HILOS

Sistema de Medición.....

Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO

Uso del Inmueble..... COMERCIAL

Censo de carga..... 0

Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL

Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA

Tipo de Red..... SUBTERRANEA

Poste..... 0

Clase de Red..... DEFINITIVA

Material de Red..... AL

Medidor Actual..... A ELS 1479336

Calibre de Red..... 2x4(4)

Ruta de Lectura..... 0 0 3010

Medidor Anterior.....

Medidor Posterior.....

Material

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

SELLOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG

1.00 0.00

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00 0.00

MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A

1.00 0.00

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional 052524480

R-34366
A-23145
1001443971

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor # 1001443971
dejando a 127/220V y se pasó al retro del medidor # 1479336
con número de lectura 15876 kWh

Instalado por:

ing. Eduardo Ortega

Fecha:

16/09/17

Hora:

2:30 pm

3292

#8

Proyecto RE POTENCIACIÓN AV - BALTRA



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 30/08/17 16:47

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
 Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
 Apellidos y Nombres : CORNEJO FUENTES MARIA ANTONIETA
 Contrato: 0

No. Solicitud: 14227
 No. Trámite.....: 26351
 CODIGO.....: 21982

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
 Parroquia..... PUERTO AYORA
 Calle..... AV BALTRA
 Intersección.. CALLE ESPANOLA
 Urbanización.. BARRIO PAMPAS COLORADAS
 Manzana.....: 53

No: 53- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 2 HILOS
 Sistema de Medición.....
 Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
 Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
 Censo de carga..... 0
 Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
 Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
 Tipo de Red..... SUBTERRANEA
 Clase de Red..... DEFINITIVA
 Material de Red..... AL
 Calibre de Red..... 2x4(4)
 Medidor Anterior.....
 Medidor Posterior.....

Poste..... 0

Medidor Actual..... A SCH 06622701

Ruta de Lectura..... 0 0 3100

Material	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
SELOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG	1.00	0.00		1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		1

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional 052526091
 Personal lacasadejhordy@hotmail.es

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor # 100 1443979
 dejando a 127/220V y se procedió a retirar el medidor # 06622701
 con lectura 18 715 kWh

Instalado por:

ing. Eduardo Ortega

Fecha:

16/09/17

3293
14'A



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 11:02

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
Apellidos y Nombres : JERIA MOYA NORMA CONSUELO
Contrato: 2155

-----+
| No. Solicitud: 14229 |
-----+
No. Trámite.....: 26353
CODIGO.....: 20565
Mejora

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. GENOVESA
Ubicación..: BARRIO PAMPAS COLORADAS
Manzana.....: 25

No: 25- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... AEREA
Tipo de Red..... AEREA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x4(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....

Poste..... 0

Ruta de Lectura..... **2** 0 0 6810

Material	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
RA DISTRIBUCION MONOFASICA CABINADA PARA 150A	1.00	0.00		1
SELLOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG	1.00	0.00		
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		

R-35030 n°
A-10830 n°

----- TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS -----

Convencional 052524639

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló un tablero de distribución nuevo los medidores # 1000145392 y # 1000145393 pero el cliente no hizo el respectivo muro para colocar el Tablero de distribución por lo tanto procedimos a instalarlo dejando en claro que el cliente se compromete a hacer el muro, por lo tanto los sellos de los medidores no se usaron ya que no se intervino los medidores

Instalado por: Ing. Eduardo Estay

Fecha:

Hora:

09/09/17
10:00m

205116

3294
#15B



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 31/08/17 11:09

Responsable:

No. Solicitud: 14233

No. Trámite.....: 26363

CODIGO.....: 3014438

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : GERMAN ARIAS TANIA ELIZABETH
Contrato: 1042

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... AV BALTRA
Intersección.. CALLE ESPANOLA
Urbanización... BARRIO PAMPAS COLORADAS
Zona..... 54

No: 54- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x4(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0

Medidor Actual..... E HOL 2012903743

Ruta de Lectura..... 0 0 6920

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SELLOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG	1.00	0.00	
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00	

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional 052524012

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se realizó el cambio del medidor
#2012903743 un balance 01958.4 kWh y se instaló el nuevo
servicio dejando en Voltaje 127/220V

Instalado por: Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

09/09/17
9:30 am

2007

3296
#150



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 31/08/17 13:17

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : GUILLÉN GUAMAN WILSON MANUEL
Contrato: 0

No. Solicitud: 14239
No. Trámite.....: 26371
CODIGO.....: 22103

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. GENOVESA
Urbanización.: BARRIO PAMPAS COLORADAS
Manzana.....: 54

No: 54- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION BIFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x4(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0

Medidor Actual..... E HOL 2012903601

Ruta de Lectura..... 0 0 6940

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

SELLOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A

1.00	0.00		1
1.00	0.00		1
1.00	0.00		1

----- TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS -----

2-2

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor #1001443969
y se retiró por el medidor #2012903601 dejando energizado
el nuevo medidor a un voltaje 220V con lectura 5944,8 kWh

Instalado por:

ing. Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

09/09/17
9am

161902



ORDEN DE INSTALACIÓN

3298
#16

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 31/08/17 13:39

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
Apellidos y Nombres : CARDENAS HUANCA ALBA LORENA
Contrato: -0

No. Solicitud: 14240
No. Trámite.....: 26372
CODIGO.....: 25565

mejora

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... GENOVESA
Intersección.. AV BALTRA
Urbanización.. BARRIO PAMPAS COLORADAS
Zona.....: 54

No: 54- 0

TIPOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION BIFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x4(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0

Ruta de Lectura..... 0 0 7000



	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR	1.00	0.00		
HILOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG	1.00	0.00		
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
CONDUCTOR AISLADO TIPO THHN CU # 8 7 HILOS, 600V.	1.00	0.00		
BREAKER DE 2 POLOS 50AMP TIPO RIEL DIN	1.00	0.00		

R-35080
A-10980

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Personal lorencardenas@hotmail.es

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló la caja de polycarbonato con su respectivo breaker de 2040A y el mismo medidor # 01599239 dejando con su mismo volteo

Instalado por:

Ing Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

09/09/17
11:30 am

3298

17A



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 11:12

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
 Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
 Apellidos y Nombres : FARFAN MERCHAN ANA MARIA
 Contrato: 2590

-----+
 | No. Solicitud: 14241 |
 -----+
 No. Trámite.....: 26373
 CODIGO.....: 22557

MEJORA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
 Parroquia..... PUERTO AYORA
 Calle..... BALTRA
 Intersección.. GENOVESA

No: 10- 1

Urbanización... BARRIO ALBORADA
 Manzana.....: 10

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
 Sistema de Medición.....
 Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
 Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
 Censo de carga..... 0
 Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
 Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
 Tipo de Red..... SUBTERRANEA
 Clase de Red..... DEFINITIVA
 Material de Red..... AL
 Calibre de Red..... 2x2(4)
 Medidor Anterior.....
 Medidor Posterior.....

Poste..... 0

Ruta de Lectura..... 2 0 0 8000

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

ARRA DISTRIBUCION MONOFASICA CABINADA PARA 150A 1.00 0.00
 SELLOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG 1.00 0.00
 SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO 1.00 0.00
 TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional 052526915
 Personal aidech29@hotmail.com

R-35009 NO
 A-10837 ✓

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el tablero de distribución y con el mismo cable de acometida conectados 2x4 + 1x4 por los 3 metros no se intervino el medidor # 1000145486 por lo se puso el sello azul de la caja de policarbonato y el sello rojo no usamos y en el tablero de distribución pusimos el sello azul 10860 que nos dieron para usar en los casos de aplicar bonitos sello de ELEC GALAPAGOS que nos dio

Instalado por: ing. Edmundo Ortega

Fecha:
 Hora:

11/09/17
 4 pm



ORDEN DE INSTALACIÓN

3299
2013903967
#23A

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 01/09/17 15:00

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
Apellidos y Nombres : GOMEZ ALDAS NORA PRISCILA
Contrato: 823

No. Solicitud: 14271
No. Trámite.....: 26408
CODIGO.....: 3011392

MEJORA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. ISLA DUNCAN
Urbanización... BARRIO ALBORADA
Manzana.....: 56

No: 56- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....

Poste..... 0

Ruta de Lectura..... 0 0 13100

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR	1.00	0.00	1
SELLOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG	1.00	0.00	1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	1

0986083548

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el mismo medidor # 2013903967
y también se instaló una nueva caja polycarbonato con un
breaker de 2P-40A nuevo con sus respectivos sellos de seguridad

Instalado por:

Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

12/09/17
2 PM

3300
#238



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 01/09/17 15:08

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : PERALTA CHUCAY INES M
Contrato: 0

No. Solicitud: 14273
No. Trámite.....: 26410
CODIGO.....: 23161

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. SAN CRISTOBAL
Ubicación..: BARRIO ALBORADA
Manzana.....: 56

No: 56- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION BIFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....

Poste..... 0

Medidor Actual..... A ACT 3996694

Ruta de Lectura..... 0 0 13110

Material	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
DISCOS DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG	1.00	0.00		
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

0983478354

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor # 1001442843 dejando con voltaje de 127=220V y se procedió al retiro del medidor # 3996694 con última lectura 52284 kWh

Instalado por:

Ing Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

12/09/17
3PM



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 01/09/17 17:10

3308
#35C

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR

Empresa :
Siglas :
Contrato: 0

No. Solicitud: 14185

No. Trámite..... 26275

CODIGO..... 21231

Sindicado de Choferes.

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ

Parroquia..... PUERTO AYORA

Calle..... BALTRA

No: 08- 0

Intersección.. INDEFATIGABLE

Urbanización.. BARRIO LAS ACACIAS

Manzana..... 08

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS

Sistema de Medición.....

Uso de Energía..... COMERCIAL BAJA TENSION

Uso del Inmueble..... COMERCIAL

Censo de carga..... 0

Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL

Tipo de Acometida..... AEREA

Tipo de Red..... AEREA

Poste..... 0

Clase de Red..... DEFINITIVA

Material de Red..... AL

Medidor Actual..... A KRI 16671

Calibre de Red..... 2x2(4)

Ruta de Lectura..... 0 0 3110

Medidor Anterior.....

Medidor Posterior.....

Material

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR

1.00

0.00

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00

0.00

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00

0.00

CONDUCTOR AISLADO TIPO THHN CU # 8 7 HILOS, 600V.

1.00

0.00

MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A

1.00

0.00

BREAKER DE 2 POLOS 50AMP TIPO RIEL DIN

1.00

0.00

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

0991620840

Personal sindicatodechoferesprofesionales santacruz2012@hotmail

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor #1001443974
dejando a 127/220V y se procedió a retirar el medidor #16671 con lectura
25328, 7 kWh

Instalado por:

Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

16/09/17

Hora:

10:34



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 01/09/17 17:10

3309
2012903179
#40

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
Apellidos y Nombres : AGUIRRE RAMIREZ SANDRA MARISOL
Contrato: 0

No. Solicitud: 14186
No. Trámite.....: 26276
CODIGO.....: 21742

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... VIA A BALTRA
Intersección.. 18 DE FEBRERO
Urbanización... BARRIO ALBORADA
Manzana.....: 07

Cantón..... SANTA CRUZ

No: 07- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS

Sistema de Medición.....

Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO PEC

Uso del Inmueble..... RESIDENCIA

Censo de carga..... 0

Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL

Tipo de Acometida..... AEREA

Tipo de Red..... AEREA

Clase de Red..... DEFINITIVA

Material de Red..... AL

Calibre de Red..... 2x2(4)

Medidor Anterior.....

Medidor Posterior.....

Material

Poste..... 0

Ruta de Lectura..... 0 0 21000

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR

1.00 0.00

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00 0.00

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00 0.00

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional

052526620

Personal

micoqueteria2012@hotmail.com

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló una caja de policarbonato
en el medidor # 2012903179 con sus respectivos breakers de 2P-50A
energizado a 120/240 V

Instalado por:

Ing Eduardo Ortega

Fecha:

01/09/17

Hora:

4 pm

ELECGALAPAGOS

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y hora: 01/09/17 17.10

3310
100144 2165
38'

Responsable:

No. Solicitud: 14187

No. Trámite: 26277
CODIGO: 22124

Oficina: SANTA CRUZ
Tipo de solicitud: CAMBIO DE MATERIALES
Apellidos y Nombres: LOPEZ GUANGA SEGUNDO PABLO
Contrato: 0

UBICACION

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ
Parroquia: PUERTO AYURA
Calle: BALTRA
Intersección: INDEFATIGABLE
Urbanización: BARRIO ALBORADA
Código: 07

No: 07- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio: BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición:
Uso de Energía: COMERCIAL BAJA TENSION
Uso del Inmueble: RESIDENCIA
Censo de carga: 0
Ubicación Medidor: PARED FRONTAL
Tipo de Acometida: AEREA
Tipo de Red: AEREA
Clase de Red: DEFINITIVA
Material de Red: AL
Calibre de Red: 2x2(4)
Medidor Anterior:
Medidor Posterior:

Poste: 0

Ruta de Lectura: 0 0 21310

Material	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
----------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR	1.00	0.00		
LO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS				

Convencional 052526413

Observaciones: Se cambió el medidor # 100144 2165
a una red de pared a pared del mismo medidor

Instalado por: Ing. Eduardo Ortega

Fecha: 16/09/17

Hora: 11 am

3311
46B



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 01/09/17 17:10

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : ALVAREZ MONCADA ERIKA JACQUELINE
Contrato: 0

No. Solicitud: 14188
No. Trámite.....: 26278
CODIGO.....: 23127

R.

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. 18 DE FEBRERO
Urbanización.. BARRIO ALBORADA
Manzana.....: 06

No: 06- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION TRIFASICO B.T.
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... COMERCIAL BAJA TENSION
Uso del Inmueble..... COMERCIAL
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... AEREA
Tipo de Red..... AEREA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0

Medidor Actual..... A ABB 3793072

Ruta de Lectura..... 0 0 18400

Material	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
----------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

R-34340
14-23-134
100-1443975

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor #1001443975
dejando con voltaje de 127/220V y se procedió al retiro del medidor
3793072 con lectura 90874 Kwh

Instalado por: Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

14/09/17
2pm



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 04/09/17 12:52

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
Apellidos y Nombres : CORDOVA TOAINGA JORGE WASHINGTON
Contrato: 0

+-----+
| No. Solicitud: 14189 | R.
+-----+
No. Trámite.....: 26279
CODIGO.....: 22950

UBICACIÓN

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. SAN CRISTOBAL
Urbanización... BARRIO ALBORADA
Manzana.....: 06

No: 06- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... COMERCIAL BAJA TENSION
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... AEREA
Tipo de Red..... AEREA Poste..... 0
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Ruta de Lectura..... 0 0 17800

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

BARRA DISTRIBUCION MONOFASICA CABINADA PARA 150A	1.00	0.00		1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
CONDUCTOR AISLADO TIPO THHN CU # 8 7 HILOS, 600V.	1.00	0.00		1

----- TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS -----

R=35095
A-10823

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló la barra de distribución o
tablero de distribución con alimentación a 2 medidores el medidor #
1000145457 y medidor # 1000145467 dejando a un voltaje
de 127/220V los cables se pusieron en el tablero de distribución y
en el medidor # 1000145457 y sello # 10875 en el tablero de distribución

Instalado por:

Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

14/09/17

Hora:

8:00 am

3313
110276
#52

ORDEN DE INSTALACION

Fecha y Hora: 01/09/17 17:10

No. Solicitud: 14190

No. Trámite: 26280

CODIGO: 21098

R.

SANTA CRUZ

CAMBIO DE MATERIALES

PAEDES LOPEZ MARGARITA ESTHER

SALAPAGOS

Cantón: SANTA CRUZ

PUERTO AYORA

BALTRA

ISLA DUNCAN

BARRIO ALBORADA

No: 06- 0

USOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio: BAJA TENSION BIFASICO 3 HILOS

Sistema de Medición:

Uso de Energía: COMERCIAL BAJA TENSION

Uso del Inmueble: COMERCIAL

Censo de carga: 0

Ubicación Medidor: PARED FRONTAL

Tipo de Acometida: AEREA

Tipo de Red: AEREA

Poste: 0

Clase de Red: DEFINITIVA

Material de Red: AL

Calibre de Red: 2x2(4)

Medidor Anterior:

Ruta de Lectura: 0 0 17600

Medidor Posterior:

Material

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reintegrar	Cantidad Instalada
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR CULO

1.00

0.00

1

A-35096

0 DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR CULO

1.00

0.00

1

A-10899

TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS

OBSERVACIONES DE LA INSTALACION:

los medidores #110276

No se interconectaron los sellos del

Instalado por:

Ing. Eduardo Artoja

Fecha:

14/09/17

Hora:

4pm

3314

2012903494
57"

ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:01

Responsable:

No. Solicitud: 14193

R

No. Trámite.....: 26287

CODIGO.....: 21445

Oficina..... SANTA CRUZ

Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES

Apellidos y Nombres : PEREZ ACOSTA MARIA DELICIA

Contrato: 0

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS

Cantón..... SANTA CRUZ

Parroquia..... PUERTO AYORA

Calle..... BALTRA

No: 05- 0

Intersección.. GENOVESA

Urbanización... BARRIO ALBORADA

Manzana.....: 05

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS

Sistema de Medición.....

Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO

Uso del Inmueble..... RESIDENCIA

Censo de carga..... 0

Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL

Tipo de Acometida..... AEREA

Tipo de Red..... AEREA

Poste..... 0

Clase de Red..... DEFINITIVA

Material de Red..... AL

Calibre de Red..... 2x2(4)

Medidor Anterior.....

Ruta de Lectura.....

0 0 15070

Medidor Posterior.....

Material

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR

1.00

0.00

1

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00

0.00

1

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00

0.00

1

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional 052524181

Convencional 0968775967

R=35099
A-10898

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló una caja de Policarbonato con su respectivo medidor # 2012903494 y se dejó en funcionamiento con su respectivo voltaje 120/240V además se puso un breaker 2P-40AMP para su protección ya que en la orden de ELEC GALAPAGOS no constaba

Instalado por:

ing. Eduardo Ortega

Fecha:

11/09/17

Hora:

10 am



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 01/09/17 17:11

Responsable:

No. Solicitud: 14192

No. Trámite: 26286

CODIGO: 24817

Oficina: SANTA CRUZ

Tipo de Solicitud: CAMBIO DE MEDIDOR

Apellidos y Nombres: ROSERO ZURITA CLOTILDE BEATRIZ

Contrato: 0

UBICACION

Provincia: GALAPAGOS

Cantón: SANTA CRUZ

Parroquia: PUERTO AYORA

Calle: BALTRA

No: 05- 0

Intersección: ISLA DUNCAN

Urbanización: BARRIO ALBORADA

Manzana: 05

US DE INSPECCION

Tipo de Servicio: BAJA TENSION MONOFASICO 2 HILOS

Sistema de Medición:

Uso de Energía: COMERCIAL BAJA TENSION

Uso del Inmueble: COMERCIAL

Censo de carga: 0

Ubicación Medidor: PARED FRONTAL

Tipo de Acometida: AEREA

Poste: 0

Tipo de Red: AEREA

Clase de Red: DEFINITIVA

Material de Red: AL

Medidor Actual: A ELS 1275961

Calibre de Red: 2x2(4)

Ruta de Lectura: 0 0 15330

Medidor Anterior:

Medidor Posterior:

Material

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR

1.00 0.00

LO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00 0.00

LO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00 0.00

CONDUCTOR AISLADO TIPO THHN CU # 8 7 HILOS, 600V.

1.00 0.00

MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A

1.00 0.00

BREAKER DE 2 POLOS 50AMP TIPO RIEL DIN

1.00 0.00

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional 053013134

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se realizó el cambio del medidor marca Elster # 1275961 con lectura de 52252 kWh y se instaló un nuevo medidor marca Ningbo Sanxing con caja de policarbonato y con un pelle de color azul para la caja de policarbonato, y a su vez se dejó energizado con voltaje de 127-220V y breaker 2P-40A

Instalado por: Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

12/09/17
9am

Hora:

3316
57^{III}



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:01

Responsable:

No. Solicitud: 14194
No. Trámite: 26288
CODIGO: 24818

Oficina: SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud: CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres: SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA CLEMENTINA
Contrato: 0

UBICACION

Provincia: GALAPAGOS
Parroquia: PUERTO AYORA
Calle: BALTRA
Intersección: ISLA DUNCAN
Manización: BARRIO LAS NINFAS
Manzana: 05

No: 05- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio: BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición:
Uso de Energía: RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble: RESIDENCIA
Censo de carga: 0
Ubicación Medidor: PARED FRONTAL
Tipo de Acometida: AEREA
Tipo de Red: AEREA
Clase de Red: DEFINITIVA
Material de Red: AL
Calibre de Red: 2x2(4)
Medidor Anterior:
Medidor Posterior:
Material:

Poste: 0

Medidor Actual: A ELS 1275963

Ruta de Lectura: 0 15080

	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
CABLE MULTIPLEX.ALU.ANTIHURTO.ASC 2X4+4AWG.600 V	46.00	0.00		46
CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR	1.00	0.00		1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		1

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Personal galapachos@hotmail.com

OBSERVACIONES DE LA INSTALACION:

Se recibió el cambio del medidor #1275963 con lectura 24255 kWh y se instaló el nuevo servicio con número de medidor #1001443973, dejando con 127/220V también se instaló una nueva caja de polycarbonato con un breaker de 2P-40Amp de protección al nuevo medidor no estaba en la orden de ELEC GALAPAGOS pero se puso

Instalado por:

Ing Eduardo Ortega

Fecha:

11/09/17

Hora:

12:00m



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:01

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : LLERENA SANCHEZ FIDEL
Contrato: 0

No. Solicitud: 14195
No. Trámite.....: 26289
CODIGO.....: 21152

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. GENOVESA
Ubicación... BARRIO PAMPAS COLORADAS
Manzana.....: 04

No: 04- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION BIFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... TARIFA RESIDENCIAL REDUCIDA PARA TERCERA EDAD
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... AEREA
Tipo de Red..... AEREA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....

Poste..... 0

Medidor Actual..... A ZHI 10748

Ruta de Lectura..... 0 0 11630

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

UNO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00	

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional 052526387

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se realizó el cambio de medidor
H1-ES-10748 con lectura 19115 kWh y se instaló el nuevo servicio
dejando con voltaje 127/220V

Instalado por:

Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

11/09/17
11 am

3317
61C

ITOL-



ORDEN DE INSTALACIÓN

3318
#62
~~2013903942~~
2013903942

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 12:52

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
Apellidos y Nombres : CORREA MAZA HUGO GONZALO
Contrato: 0

No. Solicitud: 14196

No. Trámite..... 26290

CODIGO..... 22233

R

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. GENOVESA
Ubicación... BARRIO PAMPAS COLORADAS
Manzana..... 04

Cantón..... SANTA CRUZ

No: 04- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... COMERCIAL BAJA TENSION
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... AEREA
Tipo de Red..... AEREA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....

Poste..... 0

Ruta de Lectura..... 0 0 11510

1

Material	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
----------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

RA DISTRIBUCION MONOFASICA CABINADA PARA 150A	1.00	0.00		1
CABLE MULTIPLEX.ALU.ANTIHURTO.ASC 2x4+4AWG.600 V	2.00	0.00		2
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1

----- TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS -----

R-35019
A-10852

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló la acometida monofásica al # medidor 2013903942 con voltaje de 120/240V la única observación es que ELEC GALAPAGOS debe venir a retirar la acometida este se cortó al aereo pero quedó en el secundario también se puso sello al tablero de distribución

partes de conductor

Instalado por: Ing Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

09/09/17
11am

AL



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 04/09/17 12:52

3319
2013905092
#67

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
Apellidos y Nombres : VILLAGOMEZ TAPIA VICENTE EDUARDO
Contrato: 0

No. Solicitud: 14197

No. Trámite..... 26291
CODIGO..... 22502

R

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... AV BALTRA
Intersección.. CALLE ESPANOLA
Ubicación.. BARRIO PAMPAS COLORADAS
Manzana..... 03

No: 03- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS

Sistema de Medición.....

Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO

Uso del Inmueble..... RESIDENCIA

Censo de carga..... 0

Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL

Tipo de Acometida..... AEREA

Tipo de Red..... AEREA

Poste..... 0

Clase de Red..... DEFINITIVA

Material de Red..... AL

Calibre de Red..... 2x2(4)

Medidor Anterior.....

Ruta de Lectura..... 0 0 8100

Medidor Posterior.....

Material

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

RA DISTRIBUCION MONOFASICA CABINADA PARA 150A	1.00	0.00	1
CABLE MULTIPLEX.ALU.ANTIHURTO.ASC 2X4+4AWG.600 V(AL)	2.00	0.00	2
CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR	1.00	0.00	1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	1

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional 052524318
Convencional 0984089594

R-35044
A-108861

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se va instalar un tablero de distribución y se va a conectar la acometida subterránea y va a instalar un medidor provisional y a la vez se va a poner medidor # 2013905092

Instalado por: ing. Eduardo Ortega

Fecha:
Hora:

08/09/17
2PM

3320
69#B



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 01/09/17 17:13

Responsable:

No. Solicitud: 14198
No. Trámite: 26292
CODIGO: 21280 R

Oficina: SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud: CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres: TOAPANTA CAHUANA GUIDO EDUARDO
Contrato: 0

UBICACION

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ
Parroquia: PUERTO AYORA
Calle: ISABELA
Intersección: AV BALTRA
Unización: BARRIO PAMPAS COLORADAS
Manzana: 02

No: 02- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio: BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición:
Uso de Energía: RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble: INDUSTRIAL
Censo de carga: 0
Ubicación Medidor: PARED FRONTAL
Tipo de Acometida: AEREA
Tipo de Red: AEREA
Clase de Red: DEFINITIVA
Material de Red: AL
Calibre de Red: 2x2(4)
Medidor Anterior:
Medidor Posterior:
Material

Poste: 0

Medidor Actual: A SCH 06621904

Ruta de Lectura: 0 0 4910

Material	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
CONDUCTOR AISLADO TIPO THHN CU # 8 7 HILOS, 600V.	1.00	0.00		1
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		1
BREAKER DE 2 POLOS 50AMP TIPO RIEL DIN	1.00	0.00		1

R-34373
A-23123
1001443072

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional: 052526959
Personal: darwin_maude@hotmail.com

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se realizó el cambio de medidor 06621904 con lectura 72835 kWh y se instaló el nuevo medidor Ningbo Sanxing con voltaje 127-220V

Instalado por: Ing Eduardo Ortega

Fecha: 8:30 am
Hora: 07/09/17

3321
#23C



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

Responsable:

No. Solicitud: 14274

No. Trámite: 26411

CODIGO: 20019

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : GOMEZ ALDAS NORA PRISCILA
Contrato: 0

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ

Parroquia..... PUERTO AYORA

Calle..... BALTRA

Intersección.. SAN CRISTOBAL

Urbanización... BARRIO ALBORADA

Manzana..... 56

No: 56- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION BIFASICO 3 HILOS

Sistema de Medición.....

Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO

Uso del Inmueble..... RESIDENCIA

Censo de carga..... 0

Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL

Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA

Tipo de Red..... SUBTERRANEA

Clase de Red..... DEFINITIVA

Material de Red..... AL

Calibre de Red..... 2x2(4)

Medidor Anterior.....

Medidor Posterior.....

Poste..... 0

Medidor Actual..... A ELS 1520241

Ruta de Lectura..... 2 0 0 13120

Material	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
----------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
--	------	------	--	--

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
--	------	------	--	--

MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		
---	------	------	--	--

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

0986083548

R-34437
A-10904
1001442851

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor #1001442851 dejando con voltaje de 127-220V y se procedió al reseteo del medidor #1520241 con última lectura 36532 kWh

Instalado por: Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

12/09/17
4pm.



ORDEN DE INSTALACIÓN

3322
#24

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 04/09/17 10:36

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
Apellidos y Nombres : ROSA BALBINA AMAY GRANDA
Contrato: 0

No. Solicitud: 14275

No. Trámite..... 26412

CODIGO..... 23780

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. SAN CRISTOBAL
Urbanización... BARRIO ALBORADA
Manzana..... 56

No: 56- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 2 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... COMERCIAL BAJA TENSION
Uso del Inmueble..... COMERCIAL
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... AEREA
Tipo de Red..... AEREA Poste..... 0
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Ruta de Lectura. 2 0 0 13200

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

RA DISTRIBUCION MONOFASICA CABINADA PARA 150A	1.00	0.00	
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional 052527132
Convencional 0989042727

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló un tablero de distribución para alimentar 2 medidores el medidor # M0630 y el medidor #2 1001442846 (nuevo) y a la vez se puso un sello de color azul al tablero de distribución

Instalado por:

ing Eduardo Ortega

Fecha:

12/09/17
4:15 PM

Hora:



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : GRANDA AMAY ISABEL MARIA
Contrato: 0

No. Solicitud: 14276

No. Trámite..... 26413
CODIGO..... 21051

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. SAN CRISTOBAL
Urbanización.. BARRIO ALBORADA
Manzana..... 56

No: 56- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 2 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... COMERCIAL BAJA TENSION
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....

Poste..... 0

Medidor Actual..... A ACT 4175949

Ruta de Lectura..... 0 0 13300

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO 1.00 0.00

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO 1.00 0.00

MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A 1.00 0.00

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

0991908755

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor # 14276 2846
dejando con voltaje de 127-220V y se procedió al retiro del medidor
4175949 con ultima lectura 20049 Kwh

Instalado por:

ing. Eduardo Ortega

Fecha:

12/09/17
4:15 Pm

Hora:

3324
#27A



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : MONCADA PRADO EMILIA RAQUEL
Contrato: 0

No. Solicitud: 14277
No. Trámite..... 26414
CODIGO..... 24218

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. SAN CRISTOBAL
Urbanización.. BARRIO LAS ACACIAS
Manzana..... 57

No: 57- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... COMERCIAL BAJA TENSION
Uso del Inmueble..... COMERCIAL
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0

Medidor Actual..... A ZHI 15751

Ruta de Lectura..... 0 0 14910

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO 1.00
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO 1.00
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A 1.00

Convencional 052530415

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor
1001442852 con lectura 0 kWh y se procedió a retirar el
medidor # 15751 con lectura 22438 kWh, el nuevo medidor
quedo energizado a 127/220V

Instalado por:

Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

13/09/17
3:20 pm

3295
#156



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 31/08/17 11:16

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : GERMAN ARIAS TANIA ELIZABETH
Contrato: 1043

+-----+
| No. Solicitud: 14234 |
+-----+
No. Trámite.....: 26364
CODIGO.....: 3014446

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... AV BALTRA
Intersección.. CALLE ESPANOLA
Urbanización... BARRIO PAMPAS COLORADAS
Zona.....: 54

No: 54- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x4(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0

Medidor Actual..... E HOL 2012903741

Ruta de Lectura..... 0 0 6930

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

2 BLOQUES DE SEGURIDAD PRENUMERADO ROJO EEPG	1.00	0.00	
1 BLOQUE DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00	

----- TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS -----

Convencional 052524012

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se realizó el cambio del medidor
2012 903741 con lectura # 06321, 5 kWh y se instaló el nuevo
servicio dejando en voltaje 127/220V

Instalado por: Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

09/09/17
10 am

3295

#27B
3325



ORDEN DE INSTALACIÓN

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : ALVAREZ MONCADA VERONICA XIMENA
Contrato: 0

No. Solicitud: 14278
No. Trámite.....: 26415
CODIGO.....: 24829

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Sección.. SAN CRISTOBAL
Urbanización.. BARRIO LAS ACACIAS
Manzana.....: 57

No: 57- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0

Medidor Actual..... A ELS 1275983

Ruta de Lectura..... 0 0 14900

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00	

Convencional 052524932
Convencional 0981923227
Personal xime-nik1984@hotmail.com

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor
1001442842 con lectura de 0 kWh y se procedió a retirar el
medidor # 1275983 con lectura 1449,7 kWh; el nuevo medidor
quedo energizado a 127/220V

Instalado por:

Ing Eusebio Ortega

Fecha:

Hora:

04/09/17
3:00pm

3326

1000145186

28A



ORDEN DE INSTALACION

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:36

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
 Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
 Apellidos y Nombres : MONCADA PRADO SANTOS ABIGAIL
 Contrato: 0

No. Solicitud: 14279

No. Trámite..... 26416

CODIGO..... 20543

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
 Parroquia..... PUERTO AYORA
 Calle..... BALTRA
 Intersección.. 18 DE FEBRERO
 Urbanización... BARRIO LAS ACACIAS
 Zona..... 57

No: 57- 0

USOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
 Sistema de Medición.....
 Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
 Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
 Censo de carga..... 0
 Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
 Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
 Tipo de Red..... SUBTERRANEA Poste..... 0
 Clase de Red..... DEFINITIVA
 Material de Red..... AL
 Calibre de Red..... 2x2(4)
 Medidor Anterior.....
 Medidor Posterior.....

Ruta de Lectura. 2 0 0 15020

Material	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
BARRA DISTRIBUCION MONOFASICA CABINADA PARA 150A	1.00	0.00		1
LO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS				

R-35008
 A-10865

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló un tablero de distribución para alimentar 2 medidores al medidor #1000145186 y el medidor #1000145189 dejando en buen funcionamiento y energizado a 12/12/17

Instalado por:

Ing. Edwin Ortiz

Fecha:

13/09/17

Hora:

2pm

3327
311119161
#30



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
Apellidos y Nombres : PALACIOS REYES LUISA MARGOT
Contrato: 1570

No. Solicitud: 14280

No. Trámite..... 26417
CODIGO..... 3021359

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA

No: 00- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS

Uso de Medición.....

Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO

Uso del Inmueble..... COMERCIAL

Censo de carga..... 0

Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL

Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA

Tipo de Red..... SUBTERRANEA

Poste..... 0

Clase de Red..... DEFINITIVA

Material de Red..... AL

Calibre de Red..... 2x2(4)

Medidor Anterior.....

Ruta de Lectura..... 0 0 2800

Medidor Posterior.....

Material

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR

1.00 0.00

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00 0.00

SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO

1.00 0.00

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Comunicacional 052526268

Personal luisapalaciosreyes@hotmail.com

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló una caja de Policarbonato con sus respectivos medidores # 311119161 dejando energizado a 120/240V con número de lectura 11500 kWh con sus respectivos sellos

Instalado por: Ing. Ederis Ortega

Fecha:

Hora:

16/09/17
10am



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MATERIALES
Apellidos y Nombres : BASTIDAS MOGOLLON ENMA DOLORES
Contrato: 2143

No. Solicitud: 14281
No. Trámite.....: 26418
CODIGO.....: 3028610

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... AV. BALTRA

No: 08- 0

DATOS DE INSPECCION

o de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL-CAPACIDAD ESPECIAL B.T.
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA Poste..... 0
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Ruta de Lectura..... 0 0 2802

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR	1.00	0.00	
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS			

Convencional 052526352

B-35006
A-10857

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló la caja de Policarbonato con su respectivo medidor # 1000143806 con número de lectura 06150 kWh con su respectivos sellos

Instalado por: Ing. Eduardo Ortega

Fecha:
Hora:

16/09/17
9 am

3329
#326



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : PAREDES GALO NOLBERTO
Contrato: 0

No. Solicitud: 14282
No. Trámite.....: 26419
CODIGO.....: 20612

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. 18 DE FEBRERO
Urbanización... BARRIO LAS ACACIAS
Cana.....: 08

No: 08- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0

Medidor Actual..... A ELS 1479155

Ruta de Lectura..... 0 0 2810

	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
LO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
LO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H. 220V/127V F.13A	1.00	0.00		1
----- TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS -----				

R-34470
A-40979
100-14421556

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor # 10014421556
energizándolo a 127/220V y se procedió al retiro del medidor # 1479155
con lectura 31258 Kwh

Instalado por: Ing Eduardo Ortega

Fecha:
Hora:

15/09/17
8:00 am

3330
#32C



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : SOLORZANO MINAYA EUDOCIA DEL CARMEN
Contrato: 0

No. Solicitud: 14283
No. Trámite.....: 26420
CODIGO.....: 20542

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. 18 DE FEBRERO
Ubicación...: BARRIO LAS ACACIAS
Manzana.....: 08

No: 08- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0

Medidor Actual..... A CON 0150548

Ruta de Lectura..... 16 0 0 2830

	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
2 DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
SELO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		1
TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS				

R. 34445
A-10953
1001642844

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor #1001442844 energizando a 127/220V y se procedió al retiro del medidor #0150548 con lectura #29844 kWh

Instalado por:

Ing. Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

15/09/17
8am

3331
#32D



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : PAREDES FREIRE JONH EDWIN
Contrato: 0

No. Solicitud: 14284

No. Trámite..... 26421
CODIGO..... 22828

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. 18 DE FEBRERO
Ubicación...: BARRIO LAS ACACIAS
Manzana.....: 57

No: 57- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0

Medidor Actual..... A CIE 359852

Ruta de Lectura..... 0 0 2820

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

1) DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00	

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

0969180771

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el medidor # 1001442850
Organizando a 127/220V y se procedió al retiro del medidor #359852
con lectura 20193 kWh

Instalado por:

Ing. Eduardo Ostaya

Fecha:

Hora:

15/09/17
8am

RU

3332
#33C



ORDEN DE INSTALACION

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : VELEZ SAICO JUANA LUCILA
Contrato: 1986

No. Solicitud: 14285
No. Trámite..... 26422
CODIGO..... 20864

REPOTENCIACION
AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. 18 DE FEBRERO
Urbanización.. BARRIO LAS ACACIAS
Manzana..... 08

No: 08- 0

DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0
Medidor Actual..... A ELS 1479635
Ruta de Lectura..... 0 0 2910

	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		1

R-34483
A-109419
1001442843

Convencional 053013953
Personal luci-velez2009@hotmail.com

OBSERVACIONES DE LA INSTALACION:

Se instaló el nuevo medidor #1001442843 dejando energizado a 127/220V y se procedió al retiro del medidor #1479635 con lectura 09714 kWh y al inconveniente fue es que la acometida vieja subterránea no se pudo sacar

Instalado por: Ing. Eduardo Ortega

Fecha: 16/09/17
Hora: 9am

3333
330



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : INGA GANDO MANUEL JULIO
Contrato: 0

No. Solicitud: 14286

No. Trámite..... 26423
CODIGO..... 22125

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. 18 DE FEBRERO
Urbanización... BARRIO LAS ACACIAS
Manzana..... 08

No: 08- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO
Uso del Inmueble..... RESIDENCIA
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA
Tipo de Red..... SUBTERRANEA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....

Poste..... 0

Medidor Actual..... A MET 85010984

Ruta de Lectura..... 0 0 2920

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

LO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Convencional 052524025
Convencional 0987761402

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se procedió al cambio de medidor y se retiró el medidor # 850 10984 con lectura 25138 Kwh y se instaló el nuevo medidor # 1001442849 dependiente a 127/220V de un solo inconveniente es que el medidor quedó activado con alarma señal roja y la crematista vieja no se pudo retirar ya que fue subterránea

Instalado por: Ing. Eduardo Ortega

Fecha:
Hora:

16/09/17
8:00 AM

234454
A-10916
1001442849

3334
#35A



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:36

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Empresa :
Siglas : SINDICATO CHOFERES
Contrato: 0

No. Solicitud: 14287

No. Trámite..... 26424
CODIGO..... 22339

REPOTENCIACION

AV. BALTRA

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA

No: 08- 0

sección.. INDEFATIGABLE
Urbanización.. BARRIO LAS ACACIAS
Manzana..... 08

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS

Sistema de Medición.....

Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO

Uso del Inmueble..... COMERCIAL

Censo de carga..... 0

Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL

Tipo de Acometida..... SUBTERRANEA

Tipo de Red..... SUBTERRANEA

Poste..... 0

Clase de Red..... DEFINITIVA

Material de Red..... AL

Medidor Actual..... A ACT 4681376

Calibre de Red..... 2x2(4)

Ruta de Lectura... 16... 0 0 3100

Medidor Anterior.....

Medidor Posterior.....

Material

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

BARRA DISTRIBUCION MONOFASICA CABINADA PARA 150A	1.00	0.00	
CABLE MULTIPLEX.ALU.ANTIHURTO.ASC 2X4+4AWG.600 V	40.00	0.00	
CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR	1.00	0.00	
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00	
CONDUCTOR AISLADO TIPO THHN CU # 8 7 HILOS, 600V.	1.00	0.00	
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00	
BREAKER DE 2 POLOS 50AMP TIPO RIEL DIN	1.00	0.00	

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Móvil 0991620804

Personal sindicatodechoferesprofesionales santacruz2012@hotmail

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instala el nuevo medidor # 1001442841 dejando a 127/220V y se procedió a retirar el medidor # 4681376 con lectura 28307 Kwh.

Instalado por: ing Eduardo Ortega

Fecha:
Hora:

16/09/17
10:34

3335
#35B



ORDEN DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 04/09/17 10:17

Responsable:

No. Solicitud: 14288
No. Trámite: 26425
CODIGO: 21116

REPOTENCIACION
AV. BALTRA

Oficina: SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud: CAMBIO DE MEDIDOR
Empresa: SINDICATO CHOFERES
Siglas:
Contrato: 0

UBICACION

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ
Parroquia: PUERTO AYORA
Calle: BALTRA
Intersección: INDEFATIGABLE
Ubicación: BARRIO LAS ACACIAS
Manzana: 08

No: 08- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio: BAJA TENSION MONOFASICO 2 HILOS
Sistema de Medición:
Uso de Energía: COMERCIAL BAJA TENSION
Uso del Inmueble: COMERCIAL
Censo de carga: 0
Ubicación Medidor: PARED FRONTAL
Tipo de Acometida: SUBTERRANEA
Tipo de Red: SUBTERRANEA
Clase de Red: DEFINITIVA
Material de Red: AL
Calibre de Red: 2x2(4)
Medidor Anterior:
Medidor Posterior:
Material:

Poste: 0
Medidor Actual: A KRI 40208
Ruta de Lectura: 0 0 3120

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR	1.00	0.00		
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		
CONDUCTOR AISLADO TIPO THHN CU # 8 7 HILOS, 600V.	1.00	0.00		
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		
BREAKER DE 2 POLOS 50AMP TIPO RIEL DIN	1.00	0.00		

R-34488
A-10962
100-11112 845

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS
Personal: sindicatodechoferesprofesionales santacruz2012@hotmail.com

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se instaló el nuevo medidor # 1001442845
dejando a 127/220V y se procedió a retirar el medidor # 40208 con
lectura 18243 kWh

Instalado por: Ing. Eduardo Ortaza

Fecha: 16/09/17
Hora: 10:34



ORDEN DE INSTALACIÓN

#660
3341
#66B

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Fecha y Hora: 05/09/17 09:36

Responsable:

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : CHAPI TORRES CARLOS OSWALDO
Contrato: 0

No. Solicitud: 12937
No. Trámite.....: 24099
CODIGO.....: 24132

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... AV BALTRA
Intersección.. CALLE ESPANOLA
Urbanización.. BARRIO PAMPAS COLORADAS
Manzana.....: 04

No: 04- 0

DATOS DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 2 HILOS
Sistema de Medición.....
Uso de Energía..... COMERCIAL BAJA TENSION
Uso del Inmueble..... COMERCIAL
Censo de carga..... 0
Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL
Tipo de Acometida..... AEREA
Tipo de Red..... AEREA
Clase de Red..... DEFINITIVA
Material de Red..... AL
Calibre de Red..... 2x2(4)
Medidor Anterior.....
Medidor Posterior.....
Material

Poste..... 0

Medidor Actual..... A MET 84090187

Ruta de Lectura..... 0 0 11100

	Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
SELO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
SELO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		1

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

Se retiró el medidor (Electromecánico) # marca Metrix
con lectura 31245 kWh y se instaló el medidor # 1001 44 2795 con
voltaje ph 127/220V

Instalado por:

ing Eduardo Ortega

Fecha:

08/09/17
4PM

Hora:



ORDEN DE INSTALACIÓN

3413
#73

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha y Hora: 07/09/17 16:29

Responsable:

No. Solicitud: 14344

No. Trámite.....: 26522

CODIGO.....: 20614

Repotenciación

Oficina..... SANTA CRUZ
Tipo de Solicitud..... CAMBIO DE MEDIDOR
Apellidos y Nombres : PAREDES VASQUEZ JORGE WASHINGTON
Contrato: 0

UBICACION

Provincia..... GALAPAGOS Cantón..... SANTA CRUZ
Parroquia..... PUERTO AYORA
Calle..... BALTRA
Intersección.. ISABELA
Urbanización.. BARRIO PAMPAS COLORADAS
Mano..... 02

No: 02- 0

DE INSPECCION

Tipo de Servicio..... BAJA TENSION MONOFASICO 3 HILOS

Sistema de Medición.....

Uso de Energía..... RESIDENCIAL O DOMESTICO

Uso del Inmueble..... RESIDENCIA

Censo de carga..... 0

Ubicación Medidor..... PARED FRONTAL

Tipo de Acometida..... AEREA

Tipo de Red..... AEREA

Clase de Red..... DEFINITIVA

Material de Red..... AL

Calibre de Red..... 2x2(4)

Medidor Anterior.....

Medidor Posterior.....

Material

Poste..... 0

Medidor Actual..... A CIE 308136

Ruta de Lectura..... 0 4500

Cantidad Requerida	Cantidad Existente	Cantidad a Reingresar	Cantidad Instalada
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

CABLE MULTIPLEX.ALU.ANTIHURTO.ASC 2X4+4AWG.600 V	20.00	0.00	No	No
DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR	1.00	0.00	No	No
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO PARA MEDIDOR COLO	1.00	0.00		1
CONDUCTOR AISLADO TIPO THHN CU # 8 7 HILOS. 600V./	1.00	0.00		1
MEDIDOR ELECTRONICO 2 FASES 3 H 220V/127V F.13A	1.00	0.00		1
BREAKER DE 2 POLOS 50AMP TIPO RIEL DIN /	1.00	0.00		1

----- TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS -----

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

*Se instaló el nuevo medidor # 1001442793
dejando a 125/220V y se procedió al retiro del medidor # 308136
con número de lectura 79103 Kwh*

Instalado por: Ing Eduardo Ortega

Fecha:

Hora:

16/09/17
3 PM